

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС России по Республике Башкортостан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 252-59-52 ф. E-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и  
ПР ГУ МЧС России по РБ.**

(наименование органа государственного надзора)

с. Месягутово ул. Партизанская 53, тел. 8-347-98-3-13-17, E-mail: 32\_ogps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная  
школа села Юнусово муниципального района Мечетлинский район республики Башкортостан*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Априлкина А.О. № 11 от 13.01.2022 года

от « 28 » января 2022 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 17 » января 2022 г. по 12 ч 00 мин. « 28 » января 2022 г.

проведена проверка

*государственным инспектором Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Крылосовым Алексеем Владимировичем.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная  
школа села Юнусово муниципального района Мечетлинский район республики Башкортостан.*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ответственный за пожарную безопасность Фаттахова Миляуша Галимьяновна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного ме-	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

	ста выявленного нарушения	и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещения чердака, не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации.	(СП 486.1311500.2020 п. 4.4)	15.06.2022	
2	Отсутствуют акты проверки огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 1	15.06.2022	
3	На объекте защиты автоматическая установка системы пожарной сигнализации смонтирована без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	(ч. 1 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	15.06.2022	
4	На объекте защиты в кабинетах: английского языка, а также помещении детского сада допускается установка пожарных извещателей на расстоянии более 4.5 метра от стены .	(СП 484.1311500.2020 п. 6.6.18);	15.06.2022	
5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	15.06.2022	
6	Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью <u>либо</u> световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами рас-	(п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	15.06.2022	

	стояния до месторасположения источников противопожарного водоснабжения			
7	На объекте защиты допускается установка приемно-контрольных приборов и приборов управления на расстоянии менее 50 мм. друг от друга.	(СП 484.1311500.2020 п. 5.14);	15.06.2022	
8	Отсутствует устройство для самозакрывания дверей с уплотнением в притворах из помещения детского сада в школу.	( СП 1.13130.2020г. п. 4.4.6);	15.06.2022	
9	На объекте защиты не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала, в подразделении 86 ПСЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ гарнизона отсутствует пультовой прибор.	(ч. 1 п. 3 ст. 83 ФЗ - 123 от 22.07.08 года. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	15.06.2022	
10	На объекте защиты руководителем не проведены инструктажи и тренировки с работниками при использовании первичных средств пожаротушения.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 9);	15.06.2022	
11	На путях эвакуации здания школы сняты двери предусмотренные проектной документацией (первый этаж выход в фойе).	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 23);	15.06.2022	
12	Несущая конструкция лестниц не соответствует пределу огнестойкости.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 13, таб. 1)	15.06.2022	
13	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации и составленный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 54)	15.06.2022	
14	Руководителем объекта за-	(Правила противопо-	15.06.2022	

	щиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке	жарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 54)		
15	На объекте защиты руководителем не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы не осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 54)	15.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возла-

